

更新機器表

機器番号	機器名称	機 器 仕 様	電 源		台数	設置場所	備 考
			φ	V			
GHP3	ガスヒートポンプエアコン	室外機 耐塩害仕様 リニューアル機 ビル用マルチ	3	200	1	屋上	
		相当馬力 20馬力相当					
		冷房能力 56.0kW 暖房能力 63.0kW					
		消費電力 冷房：0.998kW 暖房：0.602kW					
		ガス消費量 冷房：49.4kW 暖房：44.6kW					
		冷媒 R410A					
		外形寸法 1660W*880D*2195H					
		質量 710kg					
		運転音 PwL79dB					
		防振架台					
GHP3-1	ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井ビルトイン形	1	200	4	3階大講義室 303	
		冷房能力 14.0kW 暖房能力 16.0kW					
		消費電力 冷房 0.216kW 暖房 0.211kW					
		外形寸法 1400W*800D*245H					
		運転音 PwL79dB					
		質量 49kg					
		ドレンアップメカ：標準装備					
	リモコン				4		

訂正	DATE	訂正事項	担当	承認
1				
2				
3				
4				
5				

公立大学法人 下関市立大学

工 事 名	下関市立大学B講義棟大教室サブ空調設備改修工事
図 名	機器表 (GHP-3)
縮 尺	NS