

更新機器表

機器番号	機器名称	機器仕様	電源		台数	設置場所	備考
			Φ	V			
GHP-1	ガスヒートポンプエアコン	室外機 耐塩害仕様 標準機 (リニューアブル兼用) 相当馬力 10馬力相当 定格能力: 冷房: 28.0kW 暖房: 31.5kW 定格消費電力: 冷房: 0.499kW 暖房: 0.507kW 定格ガス消費量: 冷房: 25.3kW 暖房23.4kW 運転音: PWL 76dB (A) 外形寸法: 1470W×830D×2280H 冷媒: R410A 質量: 620kg	3	200	1	地上	
GHP-1-1	ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井埋込4方向カセット形 定格能力: 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW 消費電力: 冷房: 0.052kW 暖房: 0.038kW 運転音: PWL 48dB (A) 外形寸法: 840W×840D×246H 質量: 19kg	1	200	2	更衣室	標準ﾊﾞﾈﾙ
GHP-1-2	ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井埋込4方向カセット形 定格能力: 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW 消費電力: 冷房: 0.072kW 暖房: 0.068kW 運転音: PWL 53dB (A) 外形寸法: 840W×840D×246H 質量: 20kg	1	200	2	事務室・教室	リモコン×1台 標準ﾊﾞﾈﾙ
GHP-2	ガスヒートポンプエアコン	室外機 耐塩害仕様 標準機 (リニューアブル兼用) 相当馬力 25馬力相当 定格能力: 冷房: 71.0kW 暖房: 80.0kW 定格消費電力: 冷房: 1.76kW 暖房: 1.32kW 定格ガス消費量: 冷房: 53.6kW 暖房52.0kW 運転音: PWL 84dB (A) 外形寸法: 1690W×830D×2280H 冷媒: R410A 質量: 830kg	3	200	1	地上	

訂正	DATE	訂正事項	担当	承認
1				
2				
3				
4				
5				

公立大学法人 下関市立大学

工事名 下関市立大学体育館サテライト他空調設備改修工事
図名 機器表NO.1
縮尺