更新機器表

| 機器番号 | 機器名称 | 機　器　仕　様 | 電源 | | 台数 | 設置場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Φ | V | | | |
| GHP2-1 | ガスヒートポンプエアコン | 室内機　天井埋込4方向カセット形 | 1 | 200 | 10 | 多目的室・スポーツラウンジ | |
| | | 定格能力：冷房：5.6kW　暖房：6.3kW | | | | ロビー | |
| | | 消費電力：冷房：0.052kW　暖房：0.038kW | | | | 標準パネル | |
| | | 運転音：PWL　48dB（A） | | | | | |
| | | 外形寸法：840W×840D×246H | | | | | |
| | | 質量：19kg | | | | | |
| | | | | | | | |
| GHP2-2 | ガスヒートポンプエアコン | 室内機　天井埋込4方向カセット形 | 1 | 200 | 1 | ロビー | |
| | | 定格能力：冷房：9.0kW　暖房：10.0kW | | | | 標準パネル | |
| | | 消費電力：冷房：0.128kW　暖房：0.110kW | | | | | |
| | | 運転音：PWL　59dB（A） | | | | | |
| | | 外形寸法：840W×840D×246H | | | | | |
| | | 質量：21kg | | | | | |
| CCUS | エクセレントタッチコントローラ | タッチパネル式空調集中コントローラ | | | 1 | 事務室 | |
| | | 電源：AC100V～240V | | | | | |
| | | 消費電力：23W | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ガス給湯器 | 屋外壁掛設置形　　能力５０号　　ガス種別１３Ａ　耐塩害仕様 | | | 2 | | |
| | | 付属品：メインリモコン、サブリモコン、配管化粧カバー、他一式 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 訂正 | DATE | 訂正事項 | 担当 | 承認 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

公立大学法人　下関市立大学

| | | |
|---|---|---|
| 工　事　名 | 下関市立大学体育館サブアリーナ他空調設備改修工事 | |
| 図　　名 | 機器表NO.2 | |
| 縮　　尺 | | 3/5 |