

工 事 仕 様 書

- 1 工 事 名 称 下関市立大学厚生会館高圧設備改修工事
- 2 工 事 場 所 下関市大学町二丁目 1 番 1 号
- 3 期 間 2026年5月21日から2027年2月26日まで
- 4 工 事 概 要 厚生会館電気室内の高圧真空遮断器の取替を行う。
- 5 条 件 等
 - (1) 受注者は、工事の施工の実施にあたって、工事仕様書・特記仕様書等（別紙 2～別紙 4）及び関係法令規則を遵守すること。
 - (2) 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和 7 年版、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和 7 年版及び公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和 7 年版による。
 - (3) 作業の日程は、大学担当職員と十分協議のうえ、学校行事に支障の無いよう調整すること。また、必要な際は当該作業範囲に安全監視員、安全柵等を配置し施工時の安全に努めること。
 - (4) その他、軽微な変更などについては、担当職員と協議し承認を受けること。
 - (5) 停電を伴う施工は本学の休業日に行うこと。
 - (6) 完成時に完成図書 2 部を提出すること。内容は機器仕様書、試験成績表、産業廃棄物等のマニフェスト、工事写真、関係官庁提出書類の写し等とする。