

更新機器表

機器番号	機器名称	機器仕様	電源		台数	設置場所	備考
			φ	V			
GHP-1	ガスヒートポンプエアコン	室外機 耐塩害仕様 標準機 (リニューアブル兼用)	3	200	2	地上	
		相当馬力 20馬力相当					
		定格能力：冷房：56.0kW 暖房：63.0kW					
		定格消費電力：冷房：1.26kW 暖房：0.568kW					
		定格ガス消費量：冷房：41.9kW 暖房39.7kW					
		運転音：PWL 81dB (A)					
		外形寸法：1690W×830D×2280H					
GHP-1-1	ガスヒートポンプエアコン	室内機 床置ダクト形	3	200	1	機械室	
		定格能力：冷房：112.0kW 暖房：125.0kW					
		消費電力：冷房：6.1kW 暖房：6.1kW					
GHP-2	ガスヒートポンプエアコン	運転音：PWL 82dB (A)	3	200	1	地上	
		外形寸法：1960W×1200D×1876H					
		質量：650kg					
		室外機 耐塩害仕様 標準機 (リニューアブル兼用)					
		相当馬力 30馬力相当					
		定格能力：冷房：85.0kW 暖房：95.0kW					
		定格消費電力：冷房：1.98kW 暖房：1.21kW					
GHP-2-1	ガスヒートポンプエアコン	定格ガス消費量：冷房：74.1kW 暖房65.6kW	3	200	1	機械室	
		運転音：PWL 86dB (A)					
		外形寸法：1690W×830D×2280H					
		冷媒：R410A					
		質量：880kg					
		室内機 床置ダクト形					
		定格能力：冷房：77.5kW 暖房：90.0kW					
消費電力：冷房：3.79kW 暖房：3.79kW							
GHP-2-1	ガスヒートポンプエアコン	運転音：PWL 79dB (A)	3	200	1	機械室	
		外形寸法：1760W×1050D×1876H					
		質量：501kg					

訂正	DATE	訂正事項	担当	承認
1				
2				
3				
4				
5				

公立大学法人 下関市立大学

工事名

下関市立大学1講義棟101教室303教室空調設備改修工事

図名

機器表

縮尺