

更新機器表

機器番号	機器名称	機 器 仕 様	電 源		台 数	設 置 場 所	備 考
			Φ	V			
GHP-3	ガスヒートポンプエアコン	室外機 耐塩害仕様 標準機（リニューアル兼用）	3	200	1	屋上	防振架台
		相当馬力 20馬力相当					
		定格能力：冷房：56.0kW 暖房：63.0kW					
		定格消費電力：冷房：1.26kW 暖房：0.568kW					
		定格ガス消費量：冷房：41.9kW 暖房39.7kW					
		運転音：PWL 81dB（A）					
		外形寸法：1690W×830D×2280H					
		冷媒：R410A					
		質量：795kg					
GHP3-1	ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井埋込4方向カセット形	1	200	8	パソコン教室（小）	リモコン×1台
		定格能力：冷房：7.1kW 暖房：8.0kW					標準グリルパネル
		消費電力：冷房：0.072kW 暖房：0.068kW					
		運転音：PWL 53dB（A）					
		外形寸法：840W×840D×246H					
		質量：20kg					
GHP-4	ガスヒートポンプエアコン	室外機 耐塩害仕様 標準機（リニューアル兼用）	3	200	1	屋上	防振架台
		相当馬力 20馬力相当					
		定格能力：冷房：56.0kW 暖房：63.0kW					
		定格消費電力：冷房：1.26kW 暖房：0.568kW					
		定格ガス消費量：冷房：41.9kW 暖房39.7kW					
		運転音：PWL 81dB（A）					
		外形寸法：1690W×830D×2280H					
		冷媒：R410A					
		質量：795kg					
GHP4-1	ガスヒートポンプエアコン	室内機 天井吊形	1	200	4	LL教室（大）	リモコン×1台
		定格能力：冷房：14.0kW 暖房：16.0kW					
		消費電力：冷房：0.127kW 暖房：0.182kW					
		運転音：PWL 68dB（A）					
		外形寸法：1590W×690D×235H					
		質量：43kg					

訂正	訂正事項	担当	承認				
1				公立大学法人 下関市立大学			
2							
3							
4							
5							
				工事名	下関市立大学A講義棟LL教室他空調設備改修工事		
				図名	機器表NO.2		
				縮尺		3/6	